

製品検査成績書 (Inspection Certificate)

1. 品名および数量

No.	品名	数量	備考
1	45度エルボ V45L	—	JIS G 5121 相当
2	チーズ VT	—	JIS G 5121 相当
3	リブなしチーズ VT2	—	JIS G 5121 相当
4	異径チーズ VRT	—	JIS G 5121 相当
5	クロス VX	—	JIS G 5121 相当
6	プラグ VP	—	JIS G 5121 相当
7	ブッシング VBU	—	JIS G 5121 相当
8	キャップ VC	—	JIS G 5121 相当
9	ユニオン VU	—	JIS G 5121 相当

2. 検査項目及び結果

No.	検査項目	結果	備考
1	圧力検査	合格	水圧3MPa
2	圧力検査	合格	空圧0.6MPa
3	外観	合格	
4	形状・寸法	合格	
5	ねじ合わせ	合格	

JIS B 2301 相当

2. 材質検査

(バンド)

成分 記号	CHEMICAL COMPOSITION (%)								備考
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	その他	
規格値	0.08以下	2.00以下	1.50以下	0.040以下	0.040以下	8.00~11.00	18.00~21.00	—	
結果	合格								

JIS G 5121 SCS13A 相当

上記結果のとおり、合格していることを証明いたします。